



Инв. N подл.	Подп. и дата
Изм.	Подп. и дата
Пров.	Подп. и дата
Т. контр.	Подп. и дата
Н. контр.	Подп. и дата
Утв.	Подп. и дата

1. Силовые клеммы представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник $\phi 12$.
2. Клеммы управления представляют из себя клеммник винтовой под трубчатый наконечник, максимальное сечение зажимаемого провода 2,5 кв.мм.
3. Кабельные вводы имеют резиновые уплотнители. Максимальный диаметр силового кабеля 50мм.
4. Кабельные вводы расположены на панели. Возможен демонтаж панели кабельных вводов, при этом степень защиты оболочки становится IP00.
5. Установка осуществляется с помощью монтажной рамы. Она входит в стандартную комплектацию и поставляется в сборе с преобразователем.

					ВАЮУ.435Х21.001-02.22ГЧ			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Преобразователь частоты EI-7011-400H Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Абдуллин		05.05.14			190	1:10
Пров.		Беляков				Лист	Листов 1	
Т. контр.						000 "Веспер автоматика"		
Утв.		Цыганков						